

Lubin, 2026-07-20
HK.1331.19.2026.AH

KOMUNIKAT NR 14/26

Uwaga odbiorcy wody z wodociągu sieciowego Niemstów, powiat lubiński, województwo dolnośląskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia, że stwierdził:

1. NIEZGODNOŚĆ Z WARTOŚCIĄ PARAMETRYCZNĄ wody do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym w Niemstowie, dla konsumentów miejscowości:

Buczynka

W próbach wody pobranych przez przedstawiciela PPIS w Lubinie w dniu 18 lipca 2026 r., stwierdzono pojedyncze bakterie grupy coli w wodzie do spożycia w miejscowości Buczynka. Nie stwierdzono bakterii pochodzenia fekalnego.

Wodę z kranu przed spożyciem należy przegotować (minimum przez 2 minuty) i pozostawić do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Po przegotowaniu woda jest przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin sp. z o.o., Księginice 14, 59-300 Lubin prowadzi działania naprawcze, m.in. zintensyfikowanie chlorownia i płukania wody w systemie wodociągowym mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026, poz. 748).

W dalszym ciągu pobierane są próbki wody z wodociągu sieciowego Niemstów do badań laboratoryjnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych.



2. PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI dla Konsumentów w wodociągu sieciowym w Niemstowie dla miejscowości: **Niemstów (w tym Łazek i Podgórze), Miłosna, Gogołowice i Miłoradzice w gminie Lubin**

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych pobranych z nadzoru przez przedstawicieli PPIS w Lubinie w dniu 18 lipca 2026 roku nie wykazały w ww. miejscowościach przekroczeń wartości parametrycznych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Danuta Katoła-Świątek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie

(dokument wydany w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)